



Voor uw veiligheid en die van uw goederen, moet uw elektrische installatie gecontroleerd worden!

Wees waakzaam!

Iedere fout in een elektrische installatie kan ernstige gevolgen hebben voor:

- uzelf;
- uw burens;
- uw goederen.

Verzeker u van haar gelijkvormigheid met de regels! Doe een beroep op specialisten.

Bent u eigenaar van een huis, een appartement of lokalen die als woning dienen?

De elektrische installatie, in dienst gesteld na 1 oktober 1981, is 25 jaar oud?

U bent verplicht contact te nemen met een erkend organisme om ze te laten controleren.

Bereid dit bezoek voor door te beschikken over de volgende documenten:

- het schema van de elektrische installatie (*);
- het situatieschema van de elektrische installatie (*);
- de EAN-code (*.*) ter identificatie van de aansluiting van de elektrische installatie, weergegeven op de factuur.

(*) Zie site op internet: <http://economie.fgov.be>

(**) EAN is de afkorting van "European Article Numbering". Het is een code van 18 cijfers.

En na dit onderzoek?

Indien de installatie in orde is, levert het organisme een gelijkvormigheidsverslag af. In het tegenovergestelde geval zal de eigenaar binnen de kortste keren (maximum 1 jaar) dienen over te gaan tot de noodzakelijke werken om zijn elektrische installatie in orde te brengen. Hierna is een nieuw controleonderzoek door hetzelfde controleorganisme vereist.

Bewaar ieder document (schema, verslag, ...) over uw elektrische installatie in een specifiek dossier! Maak het dossier over aan de toekomstige eigenaar bij verkoop van uw goed.

Door wie moet de installatie worden gecontroleerd?

Door een controleorganisme erkend door de minister van Energie.

De lijst van de erkende organismen is terug te vinden op de Internetsite van de FOD Economie (<http://economie.fgov.be>) of kan op eenvoudige aanvraag verkregen worden op het volgende gratis nummer 0800/12033.

Wat kost deze controle?

Voor de inspectie van een gemiddelde woning kan ze geschat worden op 125 euro.

Wat gedaan indien de installatie werd verwezenlijkt vóór 1 oktober 1981?

Als zij geen belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding heeft ondergaan, is er geen verplichting tot een periodieke controle. Niettemin is het aangeraden te waken over de naleving van de elementaire veiligheidsprincipes en uw installatie uit te rusten met een zeker aantal veiligheidsinrichtingen.

Laat in geval van twijfel uw installatie controleren door een specialist!

In welke gevallen moet een installatie gecontroleerd worden door een erkend organisme?

Voor de installaties in dienst gesteld vóór 1 oktober 1981:

- bij belangrijke wijzigingen of uitbreidingen;
- bij iedere aanvraag tot verzwaring van de aansluiting;
- bij de verkoop van een wooneenheid waarvan de elektrische installatie niet gedekt is door een gelijkvormigheidsverslag gebaseerd op het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).

Voor de installaties of deel van de installatie in dienst gesteld na 1 oktober 1981:

- een erkend organisme moet een gelijkvormigheidscontrole uitvoeren:
 - vóór de aansluiting van een nieuwe installatie;
 - bij belangrijke wijzigingen of uitbreidingen;
 - bij iedere aanvraag tot verzwaring van de aansluiting.
- nadien moet een periodieke controle door een erkend organisme uitgevoerd worden om de 25 jaar!

Meer informatie?

FOD Economie

Algemene Directie Energie

Koning Albert II-laan 16, 1000 BRUSSEL

Tel.: 0800 12033

Fax: 02 277 52 05

Uitleg en schema's vindt u op de website:

<http://economie.fgov.be>

